

Byggproduktcertifikat 0810

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: VÄRMEPRODUKTION ELDSTAD **BBR 5:41, 5:42, 6:74**
Murspis med långsam värmeavgivning

Innehavare

Keddy AB Box 542 / Malmgatan 10 441 15 Alingsås
Tel: 0322-781 80 Fax: 0322-781 89
E-post: info@keddy.se Hemsida: www.keddy.se

Produktnamn: Vedeldad murspis NEO och NOVA

Vedeldad murspis med luckförsedd eldstadskassett i gjutjärn med pimpstenselement som omramning. Murspisarna NEO och NOVA har långsam värmeavgivning.

Kaminen uppfyller kraven i enlighet med EN 15250: 2007 Eldstäder med långsam värmeavgivning för eldning med fast bränsle.

Avsedd användning

Eldstad med effekten 12 kW för uppvärmning och trivseldning för anslutning till rökkanal dimensionerad för temperaturen minst 350 °C.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	1:4 CE-märkt
Skydd mot uppkomst av brand, Allmänt	5:41
Uppvärmningsanordningar m.m.	5:42
Fastbränsleeldning, <i>kaminer och dylikt</i> (miljögodkänd*)	6:741. 6:7411

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

1. Bärförmåga, stadga och beständighet
2. Säkerhet i händelse av brand
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö
4. Säkerhet vid användning

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2013-11-11
Bilaga 2: Produktmärkning	2013-11-11
Bilaga 3: Kontrollanvisningar	2013-11-11
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2013-11-11

Kiwa Swedcert

Campus Gräsvik 1
371 75 Karlskrona
Sweden
Tel 0455-30 56 00
Fax 0455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se

Beslutsdatum: 2013-11-11


Diarienummer: 739/13

Giltigt till: 2018-11-10

Tidigare diarienummer: 542/07

Kiwa Swedcert


Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig


Bertil Wolgast
Ansvarig Produktcertifiering

Certifikat